

Brugsanvisning for Saniklar pH Plus

Gælder for følgende varenumre: 0321

Før produktet anvendes, skal du gennemlæse alle instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne.

Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4.
pH-værdien måles med pooltester eller en digital Smart-Test, aldrig med strips.

Dosering:

1. Er pH-værdien under 7,0 tilsættes 80 g = 1 dl pH-Plus pr. 10 m³ vand.
2. pH-Plus opløses i en spand med rent vand under forsigtig omrøring. pH-Plus opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 2 timer kan virkningen kontrolleres ved en ny pH-måling.
3. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion pH-Plus indtil pH-tallet ligger mellem 7,0 - 7,4.

Tips! Se www.saniklar.dk hvis du har vandproblemer i poolen.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER