

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare Alka Down

Gäller för följande artikelnummer: 609

SpaCare Alka Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets alkalimängd. Hög alkalimängd ger kalkavlagringar och grumligt vatten och gör det svårt att ändra pH-värdet.

DOSERING:

Mät alkalimängden med en testsats eller strips. Badvattnets alkalimängd bör hållas på 80–120 mg/l. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du **Alka Down**.

För att sänka alkalimängden med 20 mg/l i 1000 l vatten: lös upp 48 g = 2 x 15 ml **Alka Down** i ca 1 l rent vatten. Häll ut lösningen i badets djupa del. Under processen ska vattnet vara stilla – d.v.s. alla pumpar ska vara avstängda. Efter 1 timmes verkningstid startar du vattencirkulationen. Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt hög tillsätt **Alka Down** i förhållande till alkalimängden. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Vid för låg alkalimängd ska du använda **SpaCare Alka Up**.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.



Filter-Online
Nordic Filtration Solution

Glasvænget 6 • 5492 Vissenbjerg • Denmark
Tlf.: +45 70 40 42 22
mail: info@filter-online.com
web: www.filter-online.com



WENDT & SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER